



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Broj: 511-01-208-10453/2-10.
ZAGREB, 03. 03. 2010.

PLIN PROJEKT d.o.o.

Marčana 83a
52206 MARČANA

PREDMET: Tumačenje Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu (N. N. broj 117/07.)
- mišljenje, daje se -

U svezi sa Vašim dopisom od 18. 02. 2010. odgovaramo Vam kako slijedi:

1. Pod promjerom plinskog cjevovoda u čl. 73. st.7. Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu smatra se unutarnji promjer cjevovoda.
2. Interventnim ventilom iz čl. 73. st. 10. istog Pravilnika smatra se plinska slavina (protupožarna slavina) postavljena na jasno vidljivom mjestu s vanjske strane građevine (vanjski zid) i čim bliže mjestu prodora i ulaska plinske cijevi u objekt i s mogućnosti lakog i brzog zatvaranja dobave piina u slučaju nužde. Plinska slavina postavljena u podzemno okno (šaht sa poklopcem) nije dobro tehničko rješenje i ne može se smatrati interventnim ventilom iz razloga što prostor unutar okna može biti nedostupan za slučaj intervencije i ugrožen u slučaju propusnosti plinskog cjevovoda (na podzemnom cjevovodu se ne mogu dopustiti rastavljivi spojevi i spojevi sa mogućnosti propuštanja plina, postoji mogućnost da je otvaranje poklopca nemoguće zbog odlaganja stvari, parkiranja vozila i sl.).
3. Posebne uvjete skladištenja prema čl. 11. st. 7. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N. N. broj 108/95) nadležna policijska uprava utvrđuje samo u slučajevima kada prema posebnim propisima nije potrebna lokacijska i građevna dozvola. Tako nadležna policijska uprava daje posebne uvjete zaštite od požara samo u slučajevima postavljanja spremnika na građevnu česticu postojeće zgrade, tj. kada se prema čl. 2. st. 1. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (N. N. broj 101/07) bez akta kojim se odobrava građenje može pristupiti građenju podzemnog i nadzemnog spremnika goriva zapremine do 10 m³.
4. U ostalim slučajevima posebni uvjeti gradnje daju se u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima prostornog uređenja i graditeljstva.

S poštovanjem,

NAČELNIK

Turkalj
Nikola Turkalj

DOSTAVITI:

1. Naslov
2. Arhiva - ovdje