



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sektor za inspeksijske poslove

Broj: 511-01-208-7247/2-11-1/4

ZAGREB, 08. veljače 2011.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA

Jakov Bakić, dipl. Ing.

Put Murata 22c, 23 000 ZADAR

PREDMET: Administrativne zapreke projektantima i poduzetnicima na županijskoj i gradskoj razini zbog različitog tumačenja propisa
- Odgovor, daje se -

SVEZA: Vaš dopis od 25. siječnja 2011.

U svezi Vašeg dopisa u kojem se navodi problematika vezana za različito tumačenje propisa u postupcima pri postavljanju „SKID“ jedinica za opskrbu prijevoznih sredstava UNP-om i skladištenje boca sa UNP-om u paletama, smatramo slijedeće:

1. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 38/09) u člancima 104 i 209. stavku 5. propisano je za koje jednostavne građevine i radove nije potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, potvrđivanja glavnog projekta i građevinske dozvole i/ili lokacijske dozvole, što je bliže uređeno Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 21/09, 57/10 i 126/10).

Službeno tumačenje ovih propisa, kao i razjašnjenje različite provedbe od strane tijela graditeljstva na županijskoj i gradskoj razini u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša, prostorno uređenja i graditeljstva.

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava za svaki slučaj kada se radi o „SKID“ jedinicama za opskrbu prijevoznih sredstava UNP-om i skladištenju boca sa UNP-om u paletama provodi postupak po odredbama članka 11. stavcima 2., 3., 5. i 6. te članka 12. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, broj: 108/95 i 5/10), sukladno nadležnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, odnosno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, što utvrđuje nadležno tijelo za graditeljstvo.

3. „SKID“ jedinica je spremnik UNP-a postavljen na zajedničko postolje s agregatom za istakanje i potrebnom opremom na način da se može sigurno transportirati i koristiti i koji uz provedbu niza obveznih dodatnih uvjeta propisanih člancima 26. do 34. Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu („Narodne novine“, broj: 117/07), predstavlja postrojenje (članak 3. stavak 1. podstavak 12. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima) koje se smatra kao jednostavna građevina samo u slučajevima ako se postavlja na

